



LAUDO DE VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DE LAUDOS E PROSPECTO

Pregão Eletrônico Nº 09/2026

Processo Nº 18/2026

Empresa: Atrium Industria e Comercio de ferragens Ltda

As análises de amostras e prospectos permitem que a administração pública avalie a qualidade dos produtos ou serviços ofertados pelos licitantes. Sendo essencial para assegurar que apenas produtos ou serviços de qualidade sejam adquiridos, atendendo aos padrões de qualidades esperados pelo órgão público e pelos usuários finais. Com isso tentar minimizar riscos de aquisição de determinados materiais e produtos que possam causar danos e prejuízo ao órgão devido á baixa qualidade gerando transtornos nos serviços executados diariamente por essa autarquia. O fundamento legal com base no do art.41 da Lei 14.133/21.

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	MARCA /MODELO	APROVADO / REPROVADO
44	Tubo Galvanizado Á Fogo Din 2440 Nbr 5580 -Barra 6m – 2.1/2” C/ Rosca Macho Espessura=3,75mm - Médio- Apresentar Prospecto	Arcelor	<u>APROVADO.</u> Após análise da documentação técnica apresentada pela empresa Atrium Industria e Comercio de ferragens Ltda , no âmbito do Pregão Eletrônico nº 09/2026, referente ao Processo Administrativo nº 18/2026, verificou-se que a documentação continha mais de uma tabela dimensional, não sendo possível identificar, de forma clara e inequívoca, qual delas correspondia ao produto ofertado, especialmente quanto a espessura da parede exigida para o item. Diante dessa inconsistência, foi realizada diligência, sendo solicitada a complementação da documentação técnica, mediante apresentação de catálogo, ficha técnica ou declaração do fabricante que identificasse expressamente a tabela dimensional correspondente ao produto ofertado, possibilitando a verificação da conformidade com as especificações estabelecidas no edital. Em atendimento à diligência, a empresa encaminhou a documentação complementar, assinalando que a tabela aplicável ao produto ofertado é a “Tabela 01-NBR5580/2007- Tubos para condução de fluidos com Rosca BSP”, a qual identifica o tubo de 2 ½, classe média, com espessura de parede de 3,75mm, fornecido em barras de 6 metros, atendendo às dimensões exigidas no edital. O prospecto informa, ainda, que os tubos com revestimento são galvanizados por processo de imersão a quente (galvanização a fogo), com massa mínima de revestimento de 400gm², conforme previsto na ABNT NBR5580/2007, característica compatível com a especificação do edital. Consta também que o produto pode ser fornecido com extremidades roscadas (rosca BSP), compatíveis com a exigência de rosca macho. Dessa forma, considerando que a documentação complementar sanou a dúvida inicialmente existente e



SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
COSTA RICA- MATO GROSSO DO SUL



		permitiu identificar de forma objetiva a tabela dimensional correspondente ao produto ofertado, restou comprovado o atendimento às especificações técnicas estabelecidas no instrumento convocatório. A verificação técnica foi realizada com base nos princípios da legalidade, isonomia, julgamento objetivo e da vinculação ao instrumento convocatório, conforme estabelecido nos arts. 5, 11, 14, 17 e 59 inciso II da Lei nº 14.133/2021. Dessa forma, considerando que a proposta está em conformidade com as exigências editalícias, manifesta-se pela aprovação do laudo de conformidade técnica da proposta apresentada para o item 44. Sendo assim a proposta em questão está aprovada.
--	--	---

Costa Rica - MS, 31 de julho de 2026.

Daniela Aparecida Martins De Almeida Correia- Setor de Compras

Neir Inacio Simões- Operacional

Sidnei de Oliveira Alves- Fiscal