



SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
COSTA RICA – MATO GROSSO DO SUL



RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS AO EDITAL

Processo Licitatório nº 31/2023

Pregão Presencial nº 12/2023

OBJETO: Registro de preços visando a aquisição de hipoclorito de sódio 12% de cloro ativo.

Trata-se de RESPOSTA ao pedido de esclarecimento interposto pela empresa Maxbrio Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza LTDA.

DOS QUESTIONAMENTOS

1) *Qual a forma de entrega do Hipoclorito 12%? Em bombonas de 20 - 200L, a granel em caminhão tanque...?*

Resposta: A entrega deverá ser em bombonas leitosas, não transparente de 12,5 Kg cada e lacradas.

2) *Sou representante da empresa por procuração, então gostaria de saber quais das declarações precisam ser assinadas pela dona da empresa, e se precisam ser autenticadas em cartório?*


Resposta: Todas as declarações precisam ser assinadas pelo(a) representante da empresa, e podem ser assinadas digitalmente.

Em relação ao pedido de esclarecimento, informamos aos licitantes que com as informações prestadas houve alterações substanciais que afetam a elaboração das propostas.

Nesse sentido, considerando que não foram obedecidas todas a legalidades no Edital do Processo nº 31/2023, retifico o edital, estabelecendo prorrogação de aviso de licitação com nova data para o certame.

Acredito ter prestado, satisfatoriamente, os esclarecimentos solicitados, dos quais também estamos dando ciência às demais licitantes.

Costa Rica, 05 de setembro de 2023.


Eliane Gonçalves Bizarria Proença
Pregoeira