



SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
COSTA RICA – MATO GROSSO DO SUL

Proc. 31/2023

Fls. _____



RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS AO EDITAL

Processo Licitatório nº 31/2023

Pregão Presencial nº 12/2023

OBJETO: Registro de preços visando a aquisição de hipoclorito de sódio 12% de cloro ativo.

Trata-se de RESPOSTA ao pedido de esclarecimento interposto pela empresa Maxbrio Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza LTDA.

DOS QUESTIONAMENTOS

1) Já que o tamanho máximo do galão de Hipoclorito 12% que atende a vocês é de 12,5kg, teria algum problema realizar a entrega em 2 galões de 6,25kg cada?

Resposta: Conforme estabelecido no item 9.2 do Edital, os produtos devem ser embalados em bobonas leitosas não transparente de 12,5 kg cada, e lacradas, que facilita o transporte, a disposição, o manuseio e armazenamento dos galões. A equipe que desempenha a atividade na clorificação, informou que já estão habituados no manuseio dos galões de 12,5 kg e conclui que conforme Edital, os galões devem ser de 12,5 kg.

Em relação ao pedido de esclarecimento, informamos aos licitantes que com as informações prestadas houve alterações substanciais que afetam a elaboração das propostas.

Nesse sentido, considerando que foram obedecidas todas a legalidades no Edital do Processo nº 31/2023, fica mantida a data da licitação já agendada para o dia **19/09/2023** às 08h – horário local, dando continuidade dos trâmites relativos ao procedimento licitatório. Ficam mantidas as condições iniciais do edital.

Acredito ter prestado, satisfatoriamente, os esclarecimentos solicitados, dos quais também estamos dando ciência às demais licitantes.

Costa Rica, 11 de setembro de 2023.


Eliane Gonçalves Bizarria Proença
Pregoeira