



RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS AO EDITAL

Processo Licitatório nº 16/2023

Concorrência nº 03/2023

OBJETO: Contratação de empresa para serviços de elaboração de projetos básico, executivo e complementares para ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto de Costa Rica/MS e adequação do emissário de esgoto tratado.

Trata-se de RESPOSTA ao pedido de esclarecimento interposto pela empresa Elo Engenharia e Saneamento Ambiental. Após encaminhar o questionamento ao setor de engenharia, recebi o retorno, segue as respostas aos questionamentos.

DO QUESTIONAMENTO

A empresa Elo Engenharia e Saneamento Ambiental, por meio do senhor Leonardo Vardanega, fez o seguinte questionamento quanto ao Processo nº 16/2023, Concorrência nº 02/2023:

1. Vimos solicitar esclarecimentos acerca do processo licitatório nº 16/2023 de **Elaboração de Projetos Básico e Executivo para ampliação da ETE e emissário Costa RICA;**

Item 5.3, subitens 5.3.1 e subitem 5.3.2 do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, citam a necessidade de realização de topografia e sondagens.

Presume-se a necessidade de realização de levantamento planialtimétrico c/ cadastro técnico em toda área da ETE e levantamento planialtimétrico com nivelamento para o projeto / locação do trecho do emissário, confirmar entendimento.

No levantamento prévio via googleearth a área da ETE possui **22.000 m²** e o emissário uma extensão aproximada de **200m** até o ponto de lançamento, gentileza confirmar quantidades ou indicar o quantitativo correto.

Pode-se considerar 02 furos de sondagem tipo SPT por unidade de tratamento a ser projetada (UASB + PÓS-TRATAMENTO). Pelo exposto no TR, serão no máximo 02 unidades, o que totalizam **04 furos de sondagem tipo spt**, gentileza confirmar quantidades ou indicar o quantitativo correto.

Pode-se considerar o espaçamento de 1 furo à trado a cada 50m de extensão, totalizando 04 furos de sondagem tipo trado, gentileza confirmar quantidades ou indicar o quantitativo correto.

Resposta:

O quantitativo dos furos deve ter a quantidade de acordo com o plano da obra elaborado pelo responsável técnico, lembrando que a sondagem deve atender a NBR em vigor.



SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
COSTA RICA – MATO GROSSO DO SUL

Proc. 12/2023
Fls. _____



Nesse sentido, considerando que foram obedecidas todas a legalidades no Edital do Processo nº 1612/2023, fica mantida a data da licitação já agendada para o dia **13/07/2023** às 08h – horário local, dando continuidade dos trâmites relativos ao procedimento licitatório. Ficam mantidas as condições iniciais do edital.

Em relação ao pedido de esclarecimento, informamos aos licitantes que com as informações prestadas não houve alterações substanciais que afetassem a elaboração das propostas.

Acredito ter prestado, satisfatoriamente, os esclarecimentos solicitados, dos quais também estamos dando ciência às demais licitantes.

Costa Rica, 20 de junho de 2023.

Eliane Gonçalves Bizarria Proença
Pregoeira